

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 250008RECO26-1-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

GoodWe Technologies Co., Ltd.

License holder:

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Marca: / Trademark:

GOODWE

Dirección de fábrica: /

GoodWe (Guangde) Power Supply Technology Co., Ltd

Factory location:

No. 208, Tongrui East Rd., Guangde Economic Development Zone, Anhui Province, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor Híbrido / Hybrid Inverter**

Modelos: / Models:

Ver página 3 / See page 3

Datos técnicos: /

Ver página 3 / See page 3

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

230/400 V_{AC}

Tensión nominal / Rated voltage

50 Hz

Frecuencia nominal / Rated frequency

010101

Versión firmware / Firmware version

**Trifásico / Three-phase
(3L/N/PE)**

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento /

No / No

Isolation transformer

Está en cumplimiento con las normas: / is in compliance with the standards:

- Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 2.1 del 9 de julio de 2021 ⁽¹⁾
- Corrección de errores de la versión 2.1 (del 9/7/2021) de la Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 1.0 del 8 de octubre de 2021.

⁽¹⁾ Ver en la página 2 más detalles sobre los requisitos de esta norma que están evaluados y en cumplimiento bajo el alcance de este certificado. / See page 2 for more details regarding the standard's requirements that are evaluated and in compliance under the scope of this certificate.

Se certifica que las Unidades de Generación Eléctrica (**UGE**) indicadas en este certificado cumplen con los requisitos estipulados en la norma certificada para solicitudes de conexión según **TIPO A**. / It is certified that Power Generating Units (**PGU**) above-indicated are in compliance with requirements detailed in the above-referenced standard for grid connections of **TYPE A**.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-65 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-65 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 15 de enero del 2026. / This certificate is first issued on 15th January 2026.

Madrid, 15 de enero del 2026 / Madrid, 15th January 2026



María J. González Soria
Certificadora



Requisito / Requirement	Apartado / Clause	Tipo / Type	Cumplimiento / Compliance			Entidad emisora / Issuing Entity	Ev. (*)
	NTS		SÍ / YES	NO / NO	N/A / N/A		
Modo regulación potencia-frecuencia limitado sobrefrecuencia (MRPFL-O) / Limited Frequency Sensitive Mode-Overfrequency (LFSM-O)	5.1	≥A	☒	☐	☐	SGS	P
			TR N° 250008RECO26				
Modo regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia (MRPFL-U) / Limited Frequency Sensitive Mode-Underfrequency (LFSM-U)	5.2	≥C	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Modo regulación potencia-frecuencia (MRPF) / Frequency Sensitive Mode (FSM)	5.3	≥C	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto / Remote power control capability and range	5.5	≥C	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima y por debajo / Reactive power capability at maximum capacity and below	5.7	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Modo de control de potencia reactiva / Reactive power control mode	5.8	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Modo del control de tensión / Voltage control mode	5.8	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Modo de control de factor de potencia / Power factor control mode	5.8	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por debajo de 110 kV / Fault-ride-through capability of PPMs connected below 110 kV	5.11	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por encima de 110 kV / Fault-ride-through capability of PPMs connected above 110 kV	5.11	D	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Recuperación de la potencia activa después de una falta / Recovery of active power after a fault	5.11	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				
Inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas / Fast fault current injection at the connection point in case of symmetrical (3-phase) faults	5.11	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR N° --				

(*) Evaluado por: / Evaluated by:

P: Prueba de conformidad / Test of compliance

S: Simulación de conformidad / Simulation of compliance



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados: / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	GW5K- ETA-G20	GW6K- ETA-G20	GW8K- ETA-G20	GW9.999K- ETA-G20	GW10K- ETA-G20	GW12K- ETA-G20
PV input						
Max. Input voltage	1000 V					
MPPT Voltage range	120~950 V					
AC output						
Rated Power	5000 W	6000 W	8000 W	9999 W	10000 W	12000 W

Model	GW15K-ETA-G20	GW20K-ETA-G20	GW25K-ETA-G20	GW29.999K-ETA-G20	GW30K-ETA-G20
PV input					
Max. Input voltage	1000 V				
MPPT Voltage range	120~950 V				
AC output					
Rated Power	15000 W	20000 W	25000 W	29999 W	30000 W

Model	GW5K-BTA-G20	GW6K-BTA-G20	GW8K-BTA-G20	GW9.999K-BTA-G20	GW10K-BTA-G20	GW12K-BTA-G20
AC output						
Rated Power	5000 W	6000 W	8000 W	9999 W	10000 W	12000 W

Model	GW15K-BTA-G20	GW20K-BTA-G20	GW25K-BTA-G20	GW29.999K-BTA-G20	GW30K-BTA-G20
AC output					
Rated Power	15000 W	20000 W	25000 W	29999 W	30000 W

