

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 250008RECO29-B-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

Marca: / Trademark:

GoodWe Technologies Co., Ltd.

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

GOODWE

Dirección de fábrica: /

Factory location:

GoodWe (Guangde) Power Supply Technology Co., Ltd

No. 208, Tongrui East Rd., Guangde Economic Development Zone, Anhui Province, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor Híbrido / Hybrid Inverter**

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

Tensión nominal / Rated voltage

Frecuencia nominal / Rated frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

Ver página 2 / See page 2

Ver página 2 / See page 2

230/400 V_{AC}

50 Hz

010101

Trifásico / Three-phase

(3L/N/PE)

No / No

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / Is in compliance with the requirements of the regulations:

- **RD 647/2020**, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. ⁽¹⁾
- **RD 413/2014**, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. ⁽¹⁾
- **RD 1699/2011**, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ **Observación:** Siendo **SOLO** certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / ⁽¹⁾ **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 16 de enero de 2026. / This certificate is first issued on 16th January 2026.

Este certificado es válido hasta el 16 de enero de 2031. / This certificate is valid until the 16th January 2031.

Madrid, 16 de enero del 2026 / Madrid, 16th January 2026



María J. González Soria
Certificadora



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados: / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	GW5K- ETA-G20	GW6K- ETA-G20	GW8K- ETA-G20	GW9.999K- ETA-G20	GW10K- ETA-G20	GW12K- ETA-G20
PV input						
Max. Input voltage	1000 V					
MPPT Voltage range	120~950 V					
AC output						
Rated Power	5000 W	6000 W	8000 W	9999 W	10000 W	12000 W

Model	GW15K-ETA-G20	GW20K-ETA-G20	GW25K-ETA-G20	GW29.999K-ETA-G20	GW30K-ETA-G20
PV input					
Max. Input voltage	1000 V				
MPPT Voltage range	120~950 V				
AC output					
Rated Power	15000 W	20000 W	25000 W	29999 W	30000 W

Model	GW5K-BTA-G20	GW6K-BTA-G20	GW8K-BTA-G20	GW9.999K-BTA-G20	GW10K-BTA-G20	GW12K-BTA-G20
AC output						
Rated Power	5000 W	6000 W	8000 W	9999 W	10000 W	12000 W

Model	GW15K-BTA-G20	GW20K-BTA-G20	GW25K-BTA-G20	GW29.999K-BTA-G20	GW30K-BTA-G20
AC output					
Rated Power	15000 W	20000 W	25000 W	29999 W	30000 W

